

2026 Bottled Water Quality Report

Purified with Alkaline (P)

Source(s): Municipal Supply

Address: Chippewa Falls, WI

Telephone Number: 1-877-224-8392

Treatment Process: Reverse Osmosis,
Microfiltration, Ozonation

We test our bottled water quality for many constituents as required by state and federal regulations. Please review the following Terms and Definitions to further your understanding of this bottled water report.

TERMS AND DEFINITIONS

Statement of Quality (SOQ): The standard (statement) of quality for bottled water is the highest level of a contaminant that is allowed in a container of bottled water, as established by the U.S. Food and Drug Administration (USFDA) and the California Department of Public Health. The standards can be no less protective of public health than the standards for public drinking water, established by the U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) or the California Department of Public Health.

Maximum Contaminant Level (MCL): The highest level of a contaminant that is allowed in drinking water, established by the USEPA or the California Department of Public Health. Primary MCLs are set as close to the PHGs as is economically and technologically feasible.

Public Health Goal (PHG): The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the California Environmental Protection Agency.

2026 Informe de Calidad del Agua Embotellada

Purificado con alcalino (P)

Fuente(s): Abastecimiento Municipal

Dirección: Chippewa Falls, WI

Teléfono: 1-877-224-8392

Proceso de tratamiento: Ósmosis Inversa,
Microfiltración, Ozonización

Probamos la calidad del agua embotellada para los componentes de muchos, como requerido por las regulaciones estatales y federales. Por favor revise los siguientes términos y definiciones para avanzar en su comprensión de este informe sobre el agua embotellada.

DEFINICIONES

Declaración de calidad: Los estándares de calidad del agua embotellada establecen los límites legales máximos de diversas sustancias permitidas en el agua embotellada y los requisitos para su seguimiento. Las sustancias incluyen contaminantes microbianos, pesticidas, contaminantes inorgánicos, contaminantes orgánicos, contaminantes radiológicos, y otros. Los estándares han sido establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) de Estados Unidos, en base a los estándares para el agua potable pública de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA, United States Environmental Protection Agency). El CDPH adopta las normas de la FDA pertinentes a los estándares de calidad del agua embotellada.

Nivel máximo de contaminante (MCL, Maximum contaminant level): El MCL es el nivel máximo de un contaminante permitido en el agua potable pública.

Meta de salud pública (PHG, Public health goal): La PHG es el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual se sabe o se supone que no constituye riesgo para la salud. Las PGH están establecidas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de California.

Primary Drinking Water Standards (PDWS): MCLs and MRDLs for contaminants that affect health along with their monitoring and reporting requirements, and water treatment requirements.

Statements Required Under California Law

California law requires a reference to FDA's website for recalls: <http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html>

Our product has been thoroughly tested in accordance with federal and California law. Our bottled water is a food product and cannot be sold unless it meets the standards established by the U.S. Food and Drug Administration and the California Department of Public Health. The following statements are required under California law:

"The sources of bottled water include rivers, lakes, streams, ponds, reservoirs, springs, and wells. As water naturally travels over the surface of the land or through the ground, it can pick up naturally occurring substances as well as substances that are present due to animal and human activity. Substances that may be present in the source water include any of the following:

- 1. Inorganic substances, including, but not limited to, salts and metals, that can be naturally occurring or result from farming, urban storm water runoff, industrial or domestic wastewater discharges, or oil and gas production.*
- 2. Pesticides and herbicides that may come from a variety of sources, including, but not limited to, agriculture, urban storm water runoff, and residential uses.*
- 3. Organic substances that are byproducts of industrial processes and petroleum production and can also come from gas stations, urban storm water runoff, agricultural application, and septic systems.*

Principales estándares del agua potable (PDWS, Primary drinking water standards): Los PDWS se establecieron para ofrecer la máxima protección posible a la salud pública. El objetivo de establecer PDWS es fijar los MCL y los requisitos para su seguimiento e informes destinados a prevenir efectos adversos sobre la salud. Los PDWS se han establecido para cumplir de la mejor manera posible la meta de salud pública (PHG, public health goal) o la meta del nivel máximo de contaminante (MCLG, maximum contaminant level goal) siempre que sea económica y tecnológicamente factible.

Declaraciones requieren bajo las leyes de California

La ley de California requiere una referencia a la página web de la FDA para la recuerda: <http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html>

Nuestro producto ha sido probado exhaustivamente de acuerdo con el federal y la ley de California. Nuestra agua embotellada es un producto alimenticio y no se puede vender a menos que cumpla las normas establecidas por los EE.UU. Administración de Alimentos y Drogas de California y el Departamento de Salud Pública. Los siguientes estados están obligados en virtud de la ley de California:

" Las fuentes de agua embotellada incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja naturalmente sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, puede recoger sustancias que ocurren naturalmente, así como sustancias que están presentes debido a la actividad animal y humana. Las sustancias que pueden estar presentes en la fuente de agua incluyen cualquiera de las siguientes:

- 1. Sustancias inorgánicas, incluidas, entre otras, sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o resultar de la agricultura, escorrentía de aguas pluviales urbanas, aguas residuales industriales o domésticas vertidos, o producción de*
- 2. Pesticidas y herbicidas que pueden provenir de una variedad de fuentes, que incluyen, entre otras, agricultura, escorrentía de aguas pluviales urbanas y usos residenciales.*
- 3. Sustancias orgánicas que son subproductos de procesos industriales y producción de petróleo y que también pueden provenir de estaciones de servicio, escorrentías de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.*

4. *Microbial organisms that may come from wildlife, agricultural livestock operations, sewage treatment plants, and septic systems.*

5. *Substances with radioactive properties that can be naturally occurring or be the result of oil and gas production and mining activities."*

"In order to ensure that bottled water is safe to drink, the United States Food and Drug Administration and the State Department of Public Health prescribe regulations that limit the amount of certain contaminants in water provided by bottled water companies."

4. *Organismos microbianos que pueden provenir de la vida silvestre, operaciones agrícolas ganaderas, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas sépticos.*

5. *Sustancias con propiedades radiactivas que pueden ocurrir naturalmente o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y las actividades mineras ".*

"Para garantizar que el agua embotellada sea segura para beber, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y el Departamento de Salud Pública del Estado prescriben regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por las empresas de agua embotellada".

[the rest of this page intentionally left blank]

*Purified with Alkaline (P)**Purificado con alcalino (P)*

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
Physical Quality				Calidad física
Alkalinity as CaCO ₃	ND		mg/LCaCO ₃	Alcalinidad como CaCO ₃
Color	ND	15	CU	Color
Specific Conductance	75		umhos/cm	Conductancia específica
Corrosivity	0.22		SI	Corrosividad
Hardness, Total	15		mg/L	Dureza, total
Odor, Threshold	ND	3	TON	Olor, umbral
Solids Total Dissolved	48	500	mg/L	Sólidos totales disueltos
Turbidity	ND	5	NTU	Turbidez
pH	9.7			pH
Bicarbonate	ND		mg/L	Bicarbonato
Disinfection Residuals/Disinfection By-Products				Residuos de desinfección/Subproductos de desinfección
Bromate	ND	10	mg/L	Bromato
Chloramine, Total	ND	4	mg/L	Cloramina, total
Chlorite	ND	1.0	mg/L	Clorito
Chlorine Dioxide	ND	0.8	mg/L	Dióxido de cloro
Total Haloacetic Acid	ND	600	ug/L	Ácido haloacético total
Dibromoacetic Acid	ND		ug/L	Ácido dibromoacético
Dichloroacetic Acid	ND		ug/L	Ácido dicloroacético
Monobromoacetic Acid	ND		ug/L	Ácido monobromoacético
Monochloroacetic Acid	ND		ug/L	Ácido monocloroacético
Trichloroacetic Acid	ND		ug/L	Ácido tricloroacético
Chlorine, Total Residual	ND	4	mg/L	Cloro, Residual total
Radiologicals				Radiológicos
P1 Gross Alpha	-0.705	15	pCi/L	P1 Alfa bruto
P1 Gross Beta	4.86	50	pCi/L	P1 Beta bruto
Radium 226	0.107		pCi/L	Radio 226
Radium 228	0.118		pCi/L	Radio 228
Radium-226, Radium-228 Combined	0.225	5	pCi/L	Radio-226, Radio- 228 Combinado
Uranium	ND	0.03	mg/L	Uranio
Inorganic Chemicals				Químicos inorgánicos
Aluminum	ND	0.2	mg/L	Aluminio
Antimony	ND	0.006	mg/L	Antimonio
Arsenic	ND	0.01	mg/L	Arsénico
Asbestos in Water	ND	7	MFL	Asbesto en agua
Barium	ND	2	mg/L	Bario
Beryllium	ND	0.004	mg/L	Berilio
Bromide	ND		mg/L	Bromuro
Cadmium	ND	0.005	mg/L	Cadmio
Calcium	5.8		mg/L	Calcio
Chloride	13	250	mg/L	Cloruro
Chromium, Total	ND	0.100	mg/L	Cromo (incluye cromo hexavalente)
Copper	ND	1.0	mg/L	Cobre
Cyanide, Total	<0.020	0.2	mg/L	Cianuro, total
Fluoride	ND	0.7	mg/L	Fluoruro
Iron	ND	0.3	mg/L	Hierro
Lead	ND	0.005	mg/L	Plomo
Magnesium	0.13		mg/L	Magnesio
Manganese	ND	0.05	mg/L	Manganeso

Purified with Alkaline (P)

Purificado con alcalino (P)

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
Mercury	ND	0.002	mg/L	Mercurio
Nickel	ND	0.1	mg/L	Níquel
Nitrogen, Nitrate	0.25	10	mg/L	Nitrógeno, Nitrato
Nitrogen, Nitrite	ND	1	mg/L	Nitrógeno, Nitrito
Total Nitrate + Nitrite	0.25	10	mg/L	Nitrato Total + Nitrito
Potassium	8.5		mg/L	Potasio
Selenium	ND	0.05	mg/L	Selenio
Silver	ND	0.1	mg/L	Plata
Sodium	ND		mg/L	Sodio
Sulfate as SO4	ND	250	mg/L	Sulfato como SO4
Thallium	ND	0.002	mg/L	Talio
Total Phenols	ND	0.001	mg/L	Fenólicos
Zinc	ND	5	mg/L	Zinc
Organic Chemicals				Químicos orgánicos
Diquat	ND	20	ug/L	Diquat
Endothall	<5.0	100	ug/L	Endotal
Glyphosate	ND	700	ug/L	Glifosato
Perchlorate	<0.050		ug/L	Perclorato
1,4-Dioxane	<0.070		ug/L	1,4-dioxano
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin	ND	30	ug/L	2,3,7,8- Tetraclorodibenzo-p-dioxina
Carbamate Pesticides				Carbamato Pesticidas
3-Hydroxycarbofuran	ND		ug/L	3-hidroxicarbofurano
Aldicarb	ND		ug/L	Aldicarb
Aldicarb sulfone	ND		pg/L	Aldicarb sulfona
Aldicarb sulfoxide	ND		ug/L	Aldicarb sulfóxido
Carbaryl	ND		ug/L	Carbaryl
Carbofuran	ND	40	ug/L	Carbofuran
Methomyl	ND		ug/L	Metomyl
Oxamyl	ND	200	ug/L	Oxamyl
Herbicides				Herbicidas
Silvex 2,4,5-TP	ND	50	ug/L	Silvex 2,4,5-TP
2,4-Dichlorophenylacetic acid	97	70-130	% Recovery	2,4-Dichlorophenylacetic acid
Bentazon	ND		ug/L	Bentazon
Dalapon	ND	200	ug/L	Dalapon
Dicamba	ND		ug/L	Dicamba
Dinoseb	ND	7	ug/L	Dinoseb
Organic Chemicals				Químicos orgánicos
Pentachlorophenol	ND	1	ug/L	Pentaclorofenol
Picloram	ND		ug/L	Picloram
Multicomponent Pesticides and PCBs				Pesticidas multicomponentes y PCB
Chlordane	ND	0.002	ug/L	Clordano
Total PCBs	ND	0.0005	ug/L	Total de PCB
Toxaphene	ND	0.003	ug/L	Toxafeno
Semivolatile Organic Compounds				Compuestos Orgánicos Semivolátiles
Alachlor	<.099	2	ug/L	Alacloro
Aldrin	ND		mg/L	Aldrin
Atrazine	<.099	3	ug/L	Atrazina
Benzo(a)Pyrene	<.020	0.2	ug/L	Benzo(a)Pireno
Di(2-ethylhexyl) adipate	<.60	400	ug/L	Bis(2-etilhexil)adipato
Di(2-ethylhexyl) phthalate	<.60	6	ug/L	bis(2-etilhexil)ftalato (DEHP)

*Purified with Alkaline (P)**Purificado con alcalino (P)*

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
Butachlor	<.099		ug/L	Butacloro
Dieldrin	ND		ug/L	Die ldrín
Endrin	ND	0.002	mg/L	Endrín
Heptachlor	ND	0.0004	mg/L	Heptacloro
Heptachlor Epoxide	ND	0.0002	mg/L	Heptacloro Epóxido
Hexachlorobenzene	ND	0.001	mg/L	Hexaclorobenceno
Hexachlorocyclopentadiene	ND	0.05	mg/L	Hexaclorociclopentadieno
Lindane	ND	0.0002	mg/L	Lindano
Methoxychlor	ND	0.04	mg/L	Metoxicloro
Metolachlor	<.099		ug/L	Metolacloro
Metribuzin	<.099		ug/L	Metribuzina
Molinate	<.099		ug/L	Molinato
Propachlor	<.099		ug/L	Propacloro
Simazine	<.070	4	ug/L	Simazine
Volatiles: EDB and DBCP				Volátiles: EDB y DBCP
1,2-Dibromo-3-Chloropropane (DBCP)	ND	0.0002	mg/L	1,2-Dibromo-3-Cloropropano (DBCP)
Ethylene Dibromide (EDB)	ND	0.00005	mg/L	Dibromuro de etileno (EDB)
Organic Chemicals				Químicos Orgánicos
Volatiles: Regulated and Monitoring VOC's				Volátiles: VOC Regulados y Monitoreados
1,1,1,2-Tetrachloroethane	ND		mg/L	1,1,1,2-Tetracloroetano
1,1,1-Trichloroethane	ND	0.2	mg/L	1,1,1-Tricloroetano
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ND		mg/L	1,1,2,2-Tetracloroetano
1,1,2-Trichloroethane	ND	0.005	mg/L	1,1, 2-tricloroetano
1,1-Dichloroethane	ND		mg/L	1,1-dicloroetano
1,1-Dichloroethene	ND	0.007	mg/L	1,1-dicloroetileno
1,1-Dichloropropene	ND		mg/L	1,1-dicloropropeno
1,2,3-Trichlorobenzene	ND		mg/L	1,2,3-triclorobenceno
1,2,3-Trichloropropane	ND		mg/L	1,2, 3-tricloropropano
1,2,3-Trimethylbenzene	ND		mg/L	1,2,3-trimetilbenceno
1,2,4-Trichlorobenzene	ND	0.07	mg/L	1,2,4-triclorobenceno
1,2,4-Trimethylbenzene	ND		mg/L	1,2,4-trimetilbenceno
1,2-Dichlorobenzene	ND	0.6	mg/L	1,2-diclorobenceno ne
1,2-Dichloroethane	ND	0.005	mg/L	1,2-Dicloroetano
1,2-Dichloropropane	ND	0.005	mg/L	1,2-Dicloropropano
1,3,5-Trimethylbenzene	ND		mg/L	1,3,5-Trimetilbenceno
1,3-Dichlorobenzene	ND		mg/L	1,3-Diclorobenceno
1,3-Dichloropropane	ND		mg/L	1,3- Dicloropropano
1,4-Dichlorobenzene	ND	0.075	mg/L	1,4-Diclorobenceno
2,2-Dichloropropane	ND		mg/L	2,2-Dicloropropano
2-Chlorotoluene	ND		mg/L	2-Clorotolueno
4-Chlorotoluene	ND		mg/L	4-Clorotolueno
Benzene	ND	0.005	mg/L	Benceno
Bromobenzene	ND		mg/L	Bromobenceno
Carbon Tetrachloride	ND	0.005	mg/L	Carbono Tetracloruro
1,1-Dichloroethylene	ND		mg/L	cis-1,2-Dicloroetileno
cis-1,2-Dichloroethylene	ND		mg/L	cis-1,3-Dicloropropeno
Dichlorodifluoromethane	ND		mg/L	Diclorodifluorometano

Purified with Alkaline (P)

Purificado con alcalino (P)

Testing Parameter	Result	FDA SOQ	Units	Parámetro de prueba
Chlorobenzene	ND	0.1	mg/L	Clorobenceno
Ethyl Benzene	ND	0.7	mg/L	Etilbenceno
Hexachlorobutadiene	ND		mg/L	Hexaclorobutadieno
Isopropylbenzene (Cumene)	ND		mg/L	Isopropilbenceno (cumeno)
m+p-Xylenes	ND		mg/L	m+p-Xilenos
Methyl Ethyl Ketone	ND		mg/L	Metil etil cetona
Methyl-tert-Butyl Ether (MTBE)	ND	NA	mg/L	Metil-terc-butil éter (MTBE)
Organic Chemicals				Sustancias químicas orgánicas
Dichloromethane	ND	0.005	mg/L	Cloruro de metileno
n-Butylbenzene	ND		mg/L	n-Butilbenceno
n-Propylbenzene	ND		mg/L	n-Propilbenceno
Naphthalene	ND	NA	mg/L	Naftaleno
o-Xylene	ND		mg/L	o-Xileno
4-Isopropyltoluene (Cymene)	ND		mg/L	p-Isopropiltolueno (Cimeno)
sec-Butylbenzene	ND		mg/L	sec-Butilbenceno
Styrene	ND	0.1	mg/L	Estireno
tert-Butylbenzene	ND		mg/L	terc-butilbenceno
Tetrachloroethylene (PCE)	ND	0.005	mg/L	Tetracloroetileno
Toluene	ND	1	mg/L	Tolueno
Total Trihalomethanes	ND	0.08	mg/L	Trihalometanos totales
Total Xylenes	ND	10	mg/L	Xilenos totales
trans-1,2-Dichloroethylene	ND	0.1	mg/L	trans-1,2-Dicloroetileno
trans-1,3-Dichloropropene	ND		mg/L	trans-1,3-Dicloropropeno
Trichloroethylene (TCE)	ND	0.005	mg/L	Tricloroetileno
Trichlorofluoromethane (Freon 11)	ND		mg/L	Triclorofluorometano
Trichlorotrifluoroethane (Freon 113)	ND		mg/L	Triclorotrifluoroetano
Vinyl Chloride	ND	0.002	mg/L	Cloruro de vinilo
Microbiological Quality				Calidad microbiológica
Coliform in Water/100 mL	ND		mg/L	Coliformes en agua/100 ml
E. Coli in Water/100 mL	ND		mg/L	E. coli en agua/100 ml
Other Compounds		IBWA SOQ		Otros compuestos
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11-Cl-PF3OUdS)	ND	5.0	ng/L	Ácido 11-cloroeicosafluoro-3-oxaundecano-1-sulfónico (11-Cl-PF3OUdS)
4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (DONA)	ND	5.0	ng/L	Ácido 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoico (DONA)
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (9-Cl-PF3ONS)	ND	5.0	ng/L	Ácido 9-clorohexadecafluoro-3-oxanonano-1-sulfónico (9-Cl-PF3ONS)
Hexafluoropropyleneoxide dimer acid (HFPO-DA)(Gen-X)(PFPrOPrA)	ND	10.0	ng/L	Ácido dímero de óxido de hexafluoropropileno (HFPO-DA)(Gen-X)(PFPrOPrA)
N-Ethylperfluorooctane sulfonamido acetic acid (NEtFOSAA)	ND	5.0	ng/L	Ácido N-etilperfluorooctano sulfonamidoacético (NEtFOSAA)
N-Methylperfluorooctane sulfonamido acetic acid (NMeFOSAA)	ND	5.0	ng/L	Ácido N-metilperfluorooctano sulfonamidoacético (NMeFOSAA)
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS)	ND	HI ≤ 1	ng/L	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)
Perfluorodecanoic acid (PFDA)	ND	5.0	ng/L	Ácido perfluorodecanoico (PFDA)

Purified with Alkaline (P)

Purificado con alcalino (P)

Testing Parameter	Result	IBWA SOQ	Units	Parámetro de prueba
Perfluorododecanoic acid (PFDOA)	ND	5.0	ng/L	Ácido perfluorododecanoico (PFDOA)
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)	ND	5.0	ng/L	Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA)
Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS)	ND	5.0	ng/L	Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS)
Perfluorohexanoic acid (PFHxA)	ND	10.0	ng/L	Ácido perfluorohexanoico (PFHxA)
Perfluorononanoic acid (PFNA)	ND	10.0	ng/L	Ácido perfluorononanoico (PFNA)
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)	ND	4.0	ng/L	Ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS)
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	ND	4.0	ng/L	Ácido perfluorooctanoico (PFOA)
Perfluorotetradecanoic acid (PFTDA)	ND	5.0	ng/L	Ácido perfluorotetradecanoico (PFTDA)
Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA)	ND	5.0	ng/L	Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA)	ND	5.0	ng/L	Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)